

# 방염처리 물품 사용 권장 대상

장소 5개 + 물품 3개 + 벽·천장 가구류  
시험에서는 “장소만 맞는 보기”를 조심하세요.

핵심 암기

## 4번 핵심 문장

힘은 이 문장을 보기 지문으로 바꾸어 출제합니다.

방염처리 물품 사용을 권장할 수 있는 경우

다중이용업소 · 의료시설 · 노유자시설 · 숙박시설 · 장례식장

에서 사용하는


**침구류 · 소파 · 의자**

추가: 건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 가구류도 함께 기억

# 방염의 목적부터 이해하기

시기 전에 “왜 필요한지”를 잡으면 보기가 쉽게 보입니다.

## 불이 안 붙는 물건이 아니라 불이 번지는 속도를 늦추는 안전조치



시험 포인트: “방염 = 불연”이라고 이해하면 틀릴 수 있습니다. 방염은 연소 확대를 늦추는 개념입니다.

# 대상 장소 5개

람이 많거나, 피난이 어렵거나, 취침·체류 가능성이 높은 장소입니다.

- 1 다중이용업소** 불특정 다수 이용
- 2 의료시설** 환자 등 피난 취약
- 3 노유자시설** 노인·어린이 등 보호 필요
- 4 숙박시설** 취침 중 화재 인지 지연
- 5 장례식장** 다수 인원 체류

장소만 맞아도 물품이 틀리면 오답입니다. 반드시 “장소 + 물품”을 한 세트로 보세요.

# 대상 물품 3개 + 추가 대상

제는 물품을 살짝 바꾸어 오답을 만듭니다.

## 침구류

숙박·의료·노유자 시설에서 자주  
출제

## 소파

대기실·휴게공간 보기로 자주 등장

## 의자

다중이용업소·장례식장과 함께 출제

건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 가구류

“책상”, “차량”, “외부 난간”처럼 핵심 물품이 아닌 보기는 조심해야 합니다.

# 시험 오답 포인트

스 문제의 핵심 함정은 “장례식장 책상”입니다.

장례식장

+

일반 책상

= 보기에서 가장 조심해야 하는 오답

- 장소가 맞아도 물품이 “침구류·소파·의자”가 아니면 다시 확인
- 건축물 내부 천장·벽에 부착하거나 설치하는 가구류는 별도 암기
- 노래방·PC방 의자는 다중이용업소 + 의자로 연결 가능

정리: 장소만 보는 문제 X / 물품만 보는 문제 X / 둘을 함께 판단하는 문제 O

# 문제 풀이 공식

염처리 문제는 이 순서대로 확인하면 실수를 줄일 수 있습니다.

1단계

장소 확인

다중이용업소·의료·노유자·숙박·장례식장인가?

2단계

물품 확인

침구류·소파·의자인가?

3단계

부착 가구 확인

천장 또는 벽에 부착·설치된 내부 가구류인가?

4단계

함정 제거

장소만 맞고 물품이 틀린 보기를 제거

**장소 5개 + 물품 3개를 한 번에 확인**

# 기출문제 복원

래와 같은 유형의 문제가 나옵니다.

## 다음 중 방염처리 물품 사용 권장 대상으로 보기 어려운 것은?

- A. 의료시설의 소파
- B. 노유자시설의 침구류
- C. 숙박시설의 의자
- D. 장례식장의 일반 책상

정답: D  
장례식장이라는 장소는 맞을 수 있지만, 일반 책상은 침구류·소파·의자에 해당하지 않습니다. 시험에서는 장소와 물품을 반드시 함께 판단해야 합니다.

**최종 암기: 장소 5개 / 물품 3개 / 벽·천장 가구류**