

소방안전관리자 시험

작동점검 종합점검 과 차이

점검시기 · 점검대상 · 특급 반기 · 자체점검 흐름

요약 자료

I출 복원 핵심 문제

문제. 다음 중 작동점검과 종합점검에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작동점검은 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동 여부를 확인한다.
- ② 종합점검은 작동점검을 포함하여 기준 적합 여부까지 확인한다.
- ③ 특급 소방안전관리대상물의 종합점검은 반기에 1회 이상 실시한다.
- ④ 종합점검 대상은 종합점검만 실시하면 되고 작동점검은 항상 생략된다.

정답: ④

장으로 보는 차이

작동점검

- 소방시설을 인위적으로 조작
- 정상 작동 여부 확인
- 기능 중심 점검
- 예: 감지기, 수신기, 펌프, 경보 확인

종합점검

- 작동점검 내용을 포함
- 설치 상태와 기준 적합 여부 확인
- 범위가 더 넓은 점검
- 예: 구조, 구성품, 화재안전기준 확인

암기: 작동 = 기능 / 종합 = 기능 + 기준

점검 시기 정리

작동점검

기본: 연 1회 실시

종합점검 대상이 아닌 경우 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시

종합점검

기본: 연 1회 실시

소방시설의 작동 여부와 기준 적합 여부를 함께 확인

특급 대상물

종합점검: 반기에 1회 이상

반기는 6개월이므로 1년에 2회 이상으로 이해

신설 소방시설

최초 점검: 60일 이내

소방시설이 신설된 경우 최초 점검 시기도 함께 출제

종합점검 대상 핵심

스프링클러설비

시험에서 가장 자주 연결되는 키워드

물분무등소화설비

소화설비 설치 여부와 함께 판단

다중이용업소

대상 규모와 시설 조건 확인

제연설비

터널 등 관련 지문 주의

공공기관

옥내소화전 또는 자동화재탐지설비 조건 확인

특급 소방안전관리대상물

종합점검 반기 1회 이상

문제에서 스프링클러가 나오면 종합점검 여부 먼저 확인

시험 오답 포인트

1

작동점검과 종합점검의 정의를 바꿔 출제

작동점검은 정상 작동 확인, 종합점검은 기준 적합성까지 확인

2

종합점검 대상은 작동점검을 항상 생략한다고 출제

“항상”, “무조건” 표현은 특히 주의

3

특급 종합점검을 연 1회로 출제

특급은 반기에 1회 이상

4

점검 결과 보관기간을 1년으로 출제

자체점검 관련 기록은 2년 보관으로 정리

문제 해설

왜 ④번이 틀렸을까?

종합점검 대상이라고 해서 작동점검을 항상 생략할 수 있는 것은 아닙니다. 종합점검 대상은 종합점검을 받은 날부터 6개월이 되는 달의 작동점검 여부를 함께 기억해야 합니다. 시험에서는 “항상”, “무조건”, “전혀” 같은 단정 표현으로 오답을 만드는 경우가 많습니다.

정리: 종합점검 = 더 넓은 점검 / 특급 = 반기 1회 이상

마지막 암기 카드

작동점검

인위적 조작으로 정상 작동 여부 확인

종합점검

작동점검 포함 + 기준 적합 여부 확인

실시 횟수

작동점검 연 1회 / 종합점검 연 1회

특급

종합점검 반기에 1회 이상

기록

점검 결과 보고 및 관련 기록 2년 보관

시험장에서는 “작동·종합·특급·2년”을 먼저 확인